

АКТ №:

0	9	.	0	9	.	2	0	2	4	г.			ч.			м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--	----	--	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.				
	Должность:	Начальник отдела ОПУ				
	Телефон:	222-31-30				
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск				
	Улица:	Калинина	Дом/стр:	11	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 125-15.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 138 от «10» июля 2015г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «06» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1413189	Q= 5 534,45 Гкал H= 21 950,40 часов	Шкаф узла учета	18166	с 12.08.2021 до 11.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1728499	G= 372 489,00 т G = 7,36 т/ч	Подающий трубопровод	043003	с 23.08.2021 до 22.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1725909	G= 368 233,71 т G = 7,28 т/ч	Обратный трубопровод	18209	с 03.09.2024 до 02.09.2028
Датчик температуры Взлет ТПС	1711302	T= 63,7 °C	Подающий трубопровод	043005	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1711299	T= 58,0 °C	Обратный трубопровод	043004	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	081860	P= 0,51 МПа	Подающий трубопровод	0018604	с 08.08.2022 до 07.08.2027
Датчик давления СДВ-И-1,6	081861	P= 0,43 МПа	Обратный трубопровод	0018605	с 08.08.2022 до 07.08.2027
Расходомер		V = _____ м ³			



Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д.11 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,724 \text{ т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{max} = 181,1 \text{ т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$)

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шефер А.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.