

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.05.26 по 21.05.26

Адрес: Кирова, 6А

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1413205

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.05.2026	4,17	68,09	4,29	65,26	2,72	64,54	4,09	65,55	-0,29	4,45	4,24	0,15
06.05.2026	13,68	68,28	5,40	145,73	6,07	64,03	4,98	145,94	-0,20	9,96	9,36	0,55
07.05.2026	17,92	69,13	5,73	208,30	8,68	65,34	5,15	208,71	-0,41	14,42	13,65	0,65
08.05.2026	15,68	69,03	5,35	191,26	7,97	65,34	4,81	191,73	-0,47	13,22	12,54	0,56
09.05.2026	12,93	68,21	5,86	208,46	8,69	64,72	5,28	209,23	-0,77	14,24	13,56	0,48
10.05.2026	16,02	67,77	5,81	208,09	8,67	64,09	5,24	208,65	-0,55	14,12	13,39	0,59
11.05.2026	17,42	67,69	5,80	210,30	8,76	63,51	5,22	210,77	-0,46	14,25	13,40	0,73
12.05.2026	18,47	68,11	5,85	209,47	8,73	64,23	5,28	209,82	-0,35	14,29	13,50	0,68
13.05.2026	16,55	68,04	5,83	207,64	8,65	64,10	5,26	208,11	-0,47	14,15	13,36	0,65
14.05.2026	17,32	69,15	5,83	209,58	8,73	65,38	5,24	209,98	-0,40	14,51	13,75	0,63
15.05.2026	20,27	68,82	5,87	208,95	8,71	64,87	5,29	209,18	-0,23	14,40	13,59	0,74
16.05.2026	17,55	69,04	5,83	204,65	8,53	65,09	5,27	205,03	-0,38	14,15	13,36	0,67
17.05.2026	14,93	69,43	5,85	204,51	8,52	65,80	5,29	205,06	-0,55	14,22	13,51	0,54
18.05.2026	13,12	68,92	5,86	202,37	8,43	65,37	5,31	203,01	-0,64	13,97	13,29	0,48
19.05.2026	15,37	68,48	5,73	191,17	7,97	64,82	5,23	191,61	-0,45	13,11	12,44	0,51
20.05.2026	18,62	67,50	5,44	176,47	7,35	63,70	4,99	176,72	-0,25	11,93	11,27	0,57
21.05.2026	20,32	68,54	5,44	180,53	7,52	64,41	4,98	180,68	-0,16	12,39	11,65	0,67
<b>Итого</b>	<b>270,32</b>	<b>68,48</b>	<b>5,64</b>	<b>3232,76</b>	x	<b>64,67</b>	<b>5,11</b>	<b>3239,78</b>	<b>-7,02</b>	<b>221,77</b>	<b>209,85</b>	<b>9,85</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **9,85**