

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.10.24 по 21.11.24

Адрес: Проспект Победы, 293 2 ввд

№ т.у. 3440160884

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав. 1313863

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
24.10.2024	24,00	69,98	3,34	460,24	19,18	38,19	2,70	460,24	0,00	32,23	17,61	14,62
25.10.2024	24,00	70,10	3,34	475,57	19,82	39,14	2,65	475,43	0,14	33,36	18,64	14,71
26.10.2024	24,00	70,00	3,33	481,14	20,05	39,15	2,64	481,14	-0,00	33,70	18,87	14,83
27.10.2024	24,00	69,99	3,33	496,29	20,68	38,98	2,65	496,29	0,00	34,76	19,38	15,38
28.10.2024	24,00	69,95	3,33	472,28	19,68	38,92	2,66	472,28	0,00	33,06	18,42	14,64
29.10.2024	24,00	70,13	3,33	481,94	20,08	38,98	2,63	481,94	-0,00	33,82	18,82	15,00
30.10.2024	24,00	70,00	3,34	468,23	19,51	38,60	2,67	468,23	0,00	32,80	18,10	14,69
31.10.2024	24,00	70,01	3,34	452,71	18,86	37,85	2,72	452,71	0,00	31,71	17,17	14,54
01.11.2024												
02.11.2024												
03.11.2024												
04.11.2024												
05.11.2024												
06.11.2024												
07.11.2024												
08.11.2024												
09.11.2024												
10.11.2024												
11.11.2024												
12.11.2024												
13.11.2024												
14.11.2024												
15.11.2024												
16.11.2024	24,00	73,15	3,33	870,73	36,28	58,64	2,77	870,73	0,00	63,73	51,09	12,64
17.11.2024	24,00	73,63	3,33	884,28	36,84	59,01	2,76	884,28	-0,00	65,15	52,21	12,93
18.11.2024	24,00	73,51	3,39	808,23	33,68	59,04	2,86	808,23	-0,00	59,45	47,75	11,70
19.11.2024	24,00	73,99	3,43	716,01	29,83	58,53	2,98	716,01	0,00	53,01	41,93	11,08
20.11.2024	24,00	74,73	3,43	732,72	30,53	59,12	2,95	732,72	-0,00	54,79	43,35	11,45
21.11.2024	24,00	75,03	3,43	736,64	30,69	59,47	2,94	736,63	0,00	55,30	43,84	11,46
Итого	336	71,7	3,30	8537,01	25,4	47,4	2,76	8536,86	0,14	616,87	427,18	189,67

Уведомляем Вас, что с 01.11.2024г. по 15.11.2024г. не исправен д.температуры, время нештатной работы составило-360 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 203,22 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 189,67 +203,22 =392,89 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 392,89