

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 01/07/21 по 22/07/21

Адрес: Каслинская, 60Б

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228611

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
01.07.2021												
02.07.2021												
03.07.2021												
04.07.2021												
05.07.2021												
06.07.2021												
07.07.2021												
08.07.2021												
09.07.2021												
10.07.2021												
11.07.2021												
12.07.2021												
13.07.2021												
14.07.2021	24.00	61.31	4.20	75.39	3.14	57.28	3.90	77.63	-2.24	4.62	4.32	0.31
15.07.2021	24.00	61.17	4.20	75.74	3.16	57.11	3.90	77.96	-2.22	4.63	4.33	0.31
16.07.2021	24.00	60.90	4.20	75.89	3.16	55.37	3.90	78.07	-2.18	4.62	4.20	0.42
17.07.2021	24.00	60.80	4.20	75.41	3.14	57.38	3.90	77.66	-2.25	4.58	4.33	0.26
18.07.2021	24.00	60.63	4.20	75.41	3.14	56.73	3.90	77.55	-2.14	4.57	4.28	0.29
19.07.2021	24.00	60.66	4.20	75.05	3.13	57.02	3.90	77.25	-2.20	4.55	4.28	0.27
20.07.2021	24.00	60.76	4.20	74.81	3.12	57.78	3.90	76.60	-1.79	4.55	4.32	0.22
21.07.2021	24.00	60.59	4.20	75.83	3.16	57.73	3.90	77.61	-1.78	4.59	4.37	0.22
22.07.2021	24.00	60.46	4.20	76.27	3.18	57.52	3.90	78.03	-1.76	4.61	4.39	0.22
Итого	216.00	60.81	4.20	679.80	3.15	57.10	3.90	698.36	-18.56	41.34	38.81	2.52

Уведомляем Вас, что с 01.07.2021г. по 13.07.2021г. ОПУ тепла работал не корректно, время нештатной работы составило-312 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 3,64 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 2,52+3,64 = 6,16 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **6.16**