

АКТ №:

29.07.2024 г.

10 ч. 50 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Молодогвардейцев	Дом/стр:	70 Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 313-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 11 от «30» января 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «29» июля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1216379	Q = 24,31 Гкал Тш = 300,46 часов	18181	с 13.07.2024 до 12.07.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1250893	G = 1 103,79 т G = 3,58 т/ч	18182	с 13.07.2024 до 12.07.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1228195	G = 1 103,15 т G = 3,58 т/ч	18183	с 13.07.2024 до 12.07.2028
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1204516	T = 65,7 °C	18184	с 13.07.2024 до 12.07.2028
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1117670	T = 41,6 °C	18185	с 13.07.2024 до 12.07.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	72303	P = 0,57 МПа	048514	с 30.06.2023 до 29.06.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	72302	P = 0,57 МПа	048515	с 30.06.2023 до 29.06.2028
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.70 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,724 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{\max} = 181,1 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИ ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.