

**АКТ №:**

905/5553

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | . | 1 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

г.  ч.  м.

**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

|                                                                                                            |                          |                      |                 |    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----|-------------------------------|
| <b>Потребитель:</b>                                                                                        | ООО «ДЕЗ 1»              |                      |                 |    |                               |
| <b>Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ<sup>1</sup> от потребителя:</b> | <b>ФИО:</b>              | Усов В.В.            |                 |    |                               |
|                                                                                                            | <b>Должность:</b>        | Начальник отдела ОПУ |                 |    |                               |
|                                                                                                            | <b>Телефон:</b>          | 222-31-30            |                 |    |                               |
| <b>Адрес объекта:</b>                                                                                      | <b>Населенный пункт:</b> | г. Челябинск         |                 |    |                               |
|                                                                                                            | <b>Улица:</b>            | 40 лет Победы        | <b>Дом/стр:</b> | 39 | <b>Кв./пом.:</b> <b>2ввод</b> |

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 161-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 923 от «21» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «04» октября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)            | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра         | Место установки СИ   | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель<br>Взлет ТСРВ-026М         | 1416667       | Q= 3 003,81 Гкал<br>H= 14 318,04 часов | Шкаф узла учета      | 34810              | с 03.03.2021<br>до 02.03.2025 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80 | 1362677       | G= 161 587,54 т<br>G= 15,36 т          | Подающий трубопровод | 048521             | с 09.02.2022<br>до 08.02.2026 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80 | 2209127       | G= 158 134,01 т<br>G= 15,02 т          | Обратный трубопровод | 048522             | с 23.01.2023<br>до 22.01.2027 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС        | 2213604       | T= 69,74 °C                            | Подающий трубопровод | 048523             | с 27.01.2023<br>до 26.01.2027 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС        | 2213595       | T= 44,08 °C                            | Обратный трубопровод | 048524             | с 27.01.2023<br>до 26.01.2027 |
| Датчик давления<br>СДВ-И-1,6           | 85024         | P= 0,63 МПа                            | Подающий трубопровод | 18549              | с 23.08.2024<br>до 22.08.2029 |
| Датчик давления<br>СДВ-И-1,6           | A838765       | P= 0,61 МПа                            | Обратный трубопровод | 18550              | с 03.11.2022<br>до 02.11.2027 |
| Расходомер                             |               | V = _____ м <sup>3</sup>               |                      |                    |                               |



**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.39 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 0,724 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{max} = 181,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

**Подписи членов комиссии:**

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                                    | Подпись                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В.                    |  |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер<br>ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИИ<br>ТРЕНКЛЕ А. И. |  |
|                                            | Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.               |  |

<sup>1</sup> УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.