

АКТ №:

204/4547

3 0

0 7

2 0 2 4

г.

12

ч.

30

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Северная	Дом/ стр:	2
			Кв./ пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 99-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 253 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «30» июля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	226523	Q = 11,03 Гкал Тш = 322,00 часов	0006577	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	568793	G = 914,58 т G = 3,18 т/ч	098422	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	567518	G = 914,58 т G = 3,18 т/ч	098423	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8661	T = 72,2 °C	098424	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8661	T = 59,4 °C	098425	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Северная, д.2 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,48$ м³/ч; $G_{\max} = 72,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Грибанова Н.П.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.