

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/04/24 по 22/05/24

Адрес: Ворошилова, 53

№ т.у. 3440162591

Прибор учета: ТЭКОН-19

Зав.№ 2641

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т			tableCell42	
24.04.2024	24.00	69.78	4.98	391.94	16.33	58.87	4.61	394.38	-2.44	25.38	21.27	4.11
25.04.2024	24.00	69.74	4.99	376.65	15.69	58.46	4.65	379.07	-2.42	24.37	20.28	4.09
26.04.2024	24.00	69.84	4.99	375.65	15.65	59.33	4.66	377.91	-2.26	24.34	20.55	3.80
27.04.2024			6.00				4.00					
28.04.2024			6.00				4.00					
29.04.2024			6.00				4.00					
30.04.2024			6.00				4.00					
01.05.2024			6.00				4.00					
02.05.2024			6.00				4.00					
03.05.2024	22.78	69.79	4.94	310.99	12.96	62.55	4.60	312.38	-1.39	20.20	17.93	2.26
04.05.2024	24.00	68.57	4.90	289.35	12.06	63.66	4.56	290.21	-0.86	18.38	17.04	1.35
05.05.2024	24.00	68.47	4.91	289.00	12.04	63.57	4.57	289.85	-0.85	18.34	16.99	1.34
06.05.2024	24.00	68.52	4.90	271.50	11.31	63.19	4.61	272.36	-0.86	17.23	15.87	1.37
07.05.2024	24.00	68.53	4.91	254.67	10.61	62.97	4.65	255.51	-0.84	16.17	14.83	1.34
08.05.2024	24.00	69.01	4.93	247.25	10.30	63.49	4.69	248.06	-0.82	15.82	14.52	1.30
09.05.2024	24.00	68.48	4.95	246.10	10.25	62.98	4.71	246.91	-0.81	15.62	14.33	1.29
10.05.2024	24.00	68.14	4.96	244.45	10.19	62.54	4.73	245.26	-0.82	15.43	14.12	1.30
11.05.2024	24.00	68.26	4.98	243.61	10.15	62.51	4.74	244.44	-0.83	15.40	14.07	1.33
12.05.2024	24.00	68.34	4.98	244.29	10.18	62.39	4.75	245.15	-0.86	15.47	14.08	1.38
13.05.2024	24.00	68.02	4.98	241.18	10.05	62.19	4.76	242.01	-0.83	15.19	13.85	1.34
14.05.2024	24.00	68.24	5.00	242.97	10.12	62.43	4.77	243.81	-0.84	15.36	14.01	1.35
15.05.2024	24.00	68.52	5.01	244.50	10.19	62.64	4.78	245.36	-0.86	15.52	14.15	1.37
16.05.2024	24.00	68.77	5.01	245.95	10.25	63.21	4.78	246.77	-0.82	15.68	14.38	1.30
17.05.2024	24.00	68.93	5.00	247.14	10.30	63.48	4.77	247.96	-0.81	15.79	14.51	1.28
18.05.2024	24.00	68.39	5.00	244.86	10.20	62.75	4.77	245.68	-0.83	15.51	14.20	1.31
19.05.2024	24.00	68.48	5.02	245.09	10.21	62.32	4.78	245.98	-0.89	15.55	14.11	1.44
20.05.2024	24.00	68.85	5.01	243.30	10.14	62.87	4.79	244.17	-0.87	15.53	14.14	1.39
21.05.2024	24.00	66.04	4.90	197.13	8.21	58.31	4.73	197.82	-0.69	12.19	11.07	1.12
22.05.2024	23.95	41.76	4.86	123.55	5.15	39.94	4.75	123.73	-0.18	5.46	5.14	0.32
Итого	550.71	67.46	5.18	6061.10	8.71	61.16	4.56	6084.79	-23.69	383.93	345.45	38.46

Уведомляем Вас, что 27.04.2024г. отсутствовало питание на шкаф управления УУТЭ, время нештатной работы составило-24 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 4,0 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 38,46 +4,0 =42,46Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 42.46