

АКТ №:

AP5 / 5364

0

5

.

0

9

.

2

0

2

4

г.

09

ч.

00

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

Ун. Набережная

Дом/
стр:

24

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 121-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 881 от «20» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «05» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1305974	Q= 17 505,59 Гкал H= 25 543,47 часов	Шкаф узла учета	098201	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1352008	G= 567 724,31 т G= 0,00 т	Подающий трубопровод	18608	с 08.09.2021 до 07.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1352354	G= 395 178,08 т G= 21,38 т	Подающий трубопровод ГВС	18609	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-150	1351905	G= 957 424,68 т G= 21,64 т	Обратный трубопровод	098206	с 13.09.2021 до 12.09.2025
Датчик температуры КТПТР-01	2616	T= 34,44 °C	Подающий трубопровод	098209	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры ТПТ-1	6382	T= 66,9 °C	Подающий трубопровод ГВС	098205	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	2616A	T= 56,9 °C	Обратный трубопровод	098210	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	81096	P= 0,0 МПа	Подающий трубопровод	18238	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	81100	P= 0,45 МПа	Подающий трубопровод ГВС	18239	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	81101	P= 0,4 МПа	Обратный трубопровод	18240	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, д.24 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.; Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м3/ч, Gmax = 283,0 м3/ч. Ду. 150мм. Gmin = 2,547 м3/ч, Gmax = 638,8 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР АИИИА ТРЕНКЛЕ А.И.	
	Инспектор 5-го района Тарасенко А.Н.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.