

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.05.26 по 21.05.26

Адрес: Каслинская, 60Б

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228611

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.05.2026	24,00	59,19	4,20	114,89	4,79	42,44	3,90	115,60	-0,71	6,80	4,88	1,92
06.05.2026	24,00	59,39	4,20	115,93	4,83	42,78	3,90	116,78	-0,85	6,89	4,96	1,92
07.05.2026	24,00	59,43	4,20	97,19	4,05	49,42	3,90	98,02	-0,83	5,78	4,80	0,97
08.05.2026	24,00	58,47	4,20	65,43	2,73	52,13	3,90	65,79	-0,36	3,83	3,41	0,42
09.05.2026	24,00	59,16	4,20	65,35	2,72	53,45	3,90	65,82	-0,47	3,87	3,49	0,37
10.05.2026	24,00	59,01	4,20	65,19	2,72	53,01	3,90	65,57	-0,38	3,85	3,45	0,39
11.05.2026	24,00	58,06	4,20	65,15	2,71	51,46	3,90	65,45	-0,30	3,78	3,35	0,43
12.05.2026	24,00	57,03	4,20	65,23	2,72	50,42	3,90	65,38	-0,15	3,72	3,29	0,43
13.05.2026	24,00	56,73	4,20	65,27	2,72	50,97	3,90	65,51	-0,24	3,70	3,33	0,38
14.05.2026	24,00	56,92	4,20	65,95	2,75	50,58	3,90	66,13	-0,18	3,75	3,34	0,42
15.05.2026	24,00	57,21	4,20	66,14	2,76	51,55	3,90	66,37	-0,23	3,78	3,41	0,38
16.05.2026	24,00	57,52	4,20	66,19	2,76	50,53	3,90	66,44	-0,25	3,81	3,34	0,47
17.05.2026	24,00	58,31	4,20	66,19	2,76	52,37	3,90	66,49	-0,30	3,86	3,47	0,39
18.05.2026	24,00	57,38	4,20	66,52	2,77	51,73	3,90	66,98	-0,46	3,82	3,44	0,38
19.05.2026	24,00	56,98	4,20	60,19	2,51	51,05	3,90	60,62	-0,43	3,43	3,07	0,36
20.05.2026	24,00	55,42	4,20	54,51	2,27	49,78	3,90	55,04	-0,53	3,02	2,71	0,31
21.05.2026	24,00	55,69	4,20	54,76	2,28	49,42	3,90	55,21	-0,45	3,05	2,71	0,34
<b>Итого</b>	<b>408,00</b>	<b>57,76</b>	<b>4,20</b>	<b>1220,08</b>	x	<b>50,18</b>	<b>3,90</b>	<b>1227,20</b>	<b>-7,12</b>	<b>70,73</b>	<b>60,45</b>	<b>10,24</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **10,24**