

АКТ №:

1	5	.	0	4	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»												
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.											
	Должность:	Начальник отдела ОПУ											
	Телефон:	222-31-30											
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск											
	Улица:	Свердловский пр.								Дом/стр:	39	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 88-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 220 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «15» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	227600	Q = <u>1462,52</u> Гкал Тш = <u>12 104,00</u> часов	048503	с 28.04.2021 до 28.04.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	565493	G = <u>86 275,11</u> т G = <u>9,82</u> т/ч	048504	с 01.07.2021 до 01.07.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	565629	G = <u>86 765,91</u> т G = <u>9,86</u> т/ч	048505	с 18.05.2021 до 18.05.2025
Датчик температуры КТСП-Н	9187	T = <u>73,1</u> °C	044804	с 11.05.2021 до 11.05.2025
Датчик температуры КТСП-Н	9187	T = <u>59,7</u> °C	044805	с 11.05.2021 до 11.05.2025
Расходомер		V = _____ м ³		



Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., д.39 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,48 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 78,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Понкратова О.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.